

平成27年度 新見市一般廃棄物処理施設の維持管理状況の情報公表資料

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料

埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
新見市処理センター	t	133.24	112.33	145.9	117.04	127.35	110.65	135.48	105.44	126.09	124.67	118.15	133.18	1489.52

廃棄物の種類：焼却残渣、破砕残渣

2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/29	6/30	7/31	8/31	9/30	10/30	11/30	12/28	1/29	2/29	3/31
擁壁工点検結果	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ハに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/29	6/30	7/31	8/31	9/30	10/30	11/30	12/28	1/29	2/29	3/31
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料

No.1地下水を採取した年月日	単位	4/14	5/12	6/16	7/6	8/5	9/8	10/6	11/10	12/8	1/28	2/16	3/2
水質検査の結果の得られた年月日	—	5/8	5/29	7/1	7/22	8/25	9/18	10/22	11/25	1/5	2/15	3/1	3/10
塩化物イオン	mg/L	5	3	5	4	6	4	8	5	5	5	3	3
電気伝導率	ms/L	53	46	46	46	43	43	51	46	48	51	50	52
No.2地下水を採取した年月日	単位	4/14	5/12	6/16	7/6	8/5	9/8	10/6	11/10	12/8	1/28	2/16	3/2
水質検査の結果の得られた年月日	—	5/8	5/29	7/1	7/22	8/25	9/18	10/22	11/25	1/5	2/15	3/1	3/10
塩化物イオン	mg/L	4	4	4	4	5	3	5	4	5	4	2	2
電気伝導率	ms/L	51	42	36	27	28	29	30	30	34	42	46	47

処理水を採取した年月日	単位	4/14	5/12	6/16	7/6	8/5	9/8	10/6	11/10	12/8	1/28	2/16	3/2
水質検査の結果の得られた年月日	—	5/8	5/29	7/1	7/22	8/25	9/18	10/22	11/25	1/5	2/15	3/1	3/10
水素イオン濃度 (pH)	—	6.6	6.6	6.9	7.2	7.6	6.8	6.8	6.7	6.7	6.5	6.6	6.7
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	1.1	0.8	ND	ND	0.5	0.5	0.6	0.9	ND	0.9	0.5	ND
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	12	5.2	4.2	5.2	5.3	1.2	1.9	2.2	0.5	9.6	11	9.5
浮遊物質 (SS)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
窒素	mg/L	2.6	1.2	1.2	1.3	2.4	0.4	1	0.7	0.7	1.8	2.5	2.2

5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料

該当なし

6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ヘに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/29	6/30	7/31	8/31	9/30	10/30	11/30	12/28	1/29	2/29	3/31
調整池点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号トに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/29	6/30	7/31	8/31	9/30	10/30	11/30	12/28	1/29	2/29	3/31
浸出液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号チに基づく資料

点検を行った年月日	—	—	—	—	—	—	—	11/30	12/28	1/29	2/29	3/31
防凍措置状況点検結果	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

9. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料

測定年月日	平成28年3月31日
残余埋立量	15,600m ³