

平成19年度 建築物の耐震診断・耐震改修等の実施結果集計表

(建築物耐震診断等事業分)

1. 耐震診断

(1)木造住宅耐震診断事業(昭和56年5月31日以前建築、木造2階建て以下戸建て住宅)				
一般診断(現況診断)				
実施棟数	実施結果(棟数)			
	倒壊しない	一応倒壊しない	倒壊する可能性あり	倒壊する可能性が高い
1				1
計				1

2. その他の耐震性調査(補強計画診断を含む)

実施内容	実施結果の概要及び棟数
なし	

(木造住宅耐震改修事業分)

1. 耐震改修

(1)木造住宅耐震改修事業(昭和56年5月31日以前建築、木造2階建て以下戸建て住宅)	
耐震改修工事	
実施棟数	実施結果
1	上部構造評点:1.01→1.50
建替工事	
実施棟数	実施結果
1	上部構造評点:0.63→1.00

(住宅耐震アドバイザー事業分)

1. 耐震診断

(1)木造住宅耐震診断事業(市内に存する民間の木造の一戸建て住宅)				
一般診断(現況診断)				
実施棟数	実施結果(棟数)			
	倒壊しない	一応倒壊しない	倒壊する可能性あり	倒壊する可能性が高い
3			2	1
計			2	1

2. その他の耐震性調査(補強計画診断を含む)

実施内容	実施結果の概要及び棟数
木造戸建て住宅の一般診断(補強計画診断)	5棟

(解説)

判定基準

上部構造評定	判定
1.5以上	倒壊しない
1.0以上~1.5未満	一応倒壊しない
0.7以上~1.0未満	倒壊する可能性がある
0.7未満	倒壊する可能性が高い