

平成30年度 新見市一般廃棄物処理施設の維持管理状況の情報公表資料

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料

埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
新見市処理センター	t	105.6	121.7	99.6	147.6	173.1	79.5	150.3	127.9	110.4	116.1	85.8	116.0	1433.6

廃棄物の種類：焼却残渣、破砕残渣

2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロに基づく資料

点検を行った年月日	4/27	5/31	6/30	7/31	8/31	9/30	10/31	11/30	12/28	1/31	2/28	3/31
擁壁工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ハに基づく資料

点検を行った年月日	4/27	5/31	6/30	7/31	8/31	9/30	10/31	11/30	12/28	1/31	2/28	3/31
遮土工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料

No.1地下水を採取した年月日	単位	4/10	5/9	6/4	7/2	8/6	9/3	10/2	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4
水質検査の結果の得られた年月日		4/23	5/28	6/25	7/17	8/22	9/18	10/16	11/20	12/19	1/23	2/19	3/18
塩化物イオン	mg/L	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	2	2
電気伝導率	ms/L	30	27	32	26	20	27	17	17	22	23	27	28
No.2地下水を採取した年月日	単位	4/10	5/9	6/4	7/2	8/6	9/3	10/2	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4
水質検査の結果の得られた年月日		4/23	5/28	6/25	7/17	8/22	9/18	10/16	11/20	12/19	1/23	2/19	3/18
塩化物イオン	mg/L	3	4	3	3	3	3	2	4	3	3	3	2
電気伝導率	ms/L	40	40	38	28	27	27	25	28	28	29	34	36

処理水を採取した年月日	単位	4/10	5/9	6/4	7/2	8/6	9/3	10/2	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4
水質検査の結果の得られた年月日		4/23	5/28	6/25	7/17	8/22	9/18	10/16	11/20	12/19	1/23	2/19	3/18
水素イオン濃度 (pH)	-	6.6	6.8	7.1	7.9	7.8	7.4	7.4	6.6	6.8	6.7	6.6	6.8
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.7	1	0.9	0.6	0.7	0.7	ND	0.5	1.1	0.8	0.6	0.6
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	19	15	35	24	4.6	15	14	18	14	12	17	8.1
浮遊物質 (SS)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
窒素含有量	mg/L	4.2	3.7	6.3	3.9	1.5	2.3	2.9	4.0	2.8	3.8	3.9	2.7

5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料

該当なし

6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ヘに基づく資料

点検を行った年月日	4/27	5/31	6/30	7/31	8/31	9/30	10/31	11/30	12/28	1/31	2/28	3/31
調整池点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号トに基づく資料

点検を行った年月日	4/27	5/31	6/30	7/31	8/31	9/30	10/31	11/30	12/28	1/31	2/28	3/31
浸出液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号チに基づく資料

点検を行った年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	12/28	1/31	2/28	3/31
防凍措置状況点検結果	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

9. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料

測定年月日	平成31年3月31日
残余埋立量	13,341m ³