

平成 30 年 7 月豪雨災害による被災状況 (平成 30 年 7 月 17 日 9 時)

新見市

1 被災の状況

(1) 人的被害 (7 月 16 日現在)

(消防本部)

日	時	内 容	氏名等	住所	備 考
7/6		行方不明 (捜索中)	69 歳、男性	豊永赤馬	
7/7	2:00	けが (軽傷)	69 歳、男性	上熊谷	

(2) 住宅等被害 (7 月 16 日現在)

(総務課)

区分	計	住家	非住家	備 考
全壊	5	3	2	
一部損壊	4	4		
床上浸水	31	25	6	
床下浸水	75	70	5	
計	115	102	13	

(3) 道路関係

① 主要な路線 (国道など) の通行止情報 (7 月 16 日現在)

(建設課)

通行止	路線名	区 間	事由	備考
解除	国道 180 号 (米子方面)	上市・国道 182 号交差点から北 千屋・県道新見多里線交差点まで	崩土	
解除	国道 180 号 (岡山方面)	長屋・県道長屋賀陽線交差点から南 法曾荷出・高梁市境まで	崩土	
解除	(主) 新見日南線	下神代・国道 182 号交差点から北 足立・県道足立東城線交差点まで	崩土	
解除	(主) 新見日南線	足立会館から北 神郷釜村・県道新見多里線交差点まで	崩土	
解除	(主) 足立東城線	足立・県道新見日南線交差点から西 神郷公民館油野分館付近まで	雨量	
継続中	(主) 新見多里線	神郷釜村・新見日南線交差点から東	路面 崩落	
継続中	(主) 北房井倉哲 西線	豊永佐伏地内	路肩 崩壊	
解除	(主) 北房井倉哲 西線	草間・白谷橋から西 哲多町矢戸・県道新見川上線交差点まで	雨量	
継続中	(主) 北房井倉哲 西線	哲多町荻尾地内	崩土	
解除	(主) 北房井倉哲 西線	哲多町矢戸・矢戸バス停交差点から西 哲多町蚊家まで	雨量	
解除	(主) 北房井倉哲 西線	哲多町田淵・新砥小付近交差点から北 哲多町田淵・県道哲多哲西線交差点まで	路面 崩落	
解除	(主) 新見川上線	正田トンネル	雨量	
継続中	(主) 北房川上線	大佐上刑部地内	崩土	

② 市道・管理県道 (7 月 16 日現在)

(建設課)

通行止	路線名	備 考
継続中	市道 5 1 路線	
継続中	管理県道 6 路線	

(4) 農林関係 (7月16日現在)

(農林課)

	区分	件数	内容	備考
新	農業	332	農道法面崩壊、田畑法面崩壊、農業用水路崩壊	
	林業	28	林地崩壊、林道陥没、林道崩土	
	計	360		

(5) 公共施設など (7月16日現在)

	施設名	状況	備考	担当課
	哲西体育館	法面崩壊	現在使用していない施設	哲西支局
	哲西トレーニングルーム	法面崩壊	使用禁止	
	哲西グラウンド(トイレ)	トイレ崩落	使用不能	
	哲西荘車庫裏側	法面崩壊	使用可能	
	松ヶ迫霊園(上神代共同墓地)	法面崩壊	5区画崩落	
	やまびこ広場しんごう(神郷支局、図書館など)	床上浸水	貸館など不能	神郷支局
	神郷学校給食共同調理場	床下浸水	7/17から給食再開(神代小、神郷北小、西方小、高尾小、上市小)	
	神郷地域福祉センター(社会福祉協議会)	床下浸水	使用可能	
	神代診療所	床下浸水	診療可能	
	神代認定こども園	床下浸水	神郷地域福祉センターに移動	こども課
	萬歳保育所	雨漏り	本郷保育所に移動	
	哲多B&G海洋センター体育館	法面崩壊	使用可能	哲多支局
	足立診療所	全壊	7/23から毎週月曜に足立会館で診療を再開	市民課

(6) 文化財など (7月16日現在)

(生涯学習課)

	施設名	状況	備考
	鯉が窪湿原	ミニ湿原遊歩道土砂流出	7/14から入場可

(7) 観光施設など (7月16日現在)

(商工観光課)

	施設名	状況	備考
	井倉洞	入口が土砂で封鎖のため入洞不可	
	満奇洞	安全確認中のため入洞不可	
	大佐山オートキャンプ場	一部のキャンプ場が利用不可	
	大佐B&G海洋センター	水量不足によりプール休止	7/14から再開
	大佐風の湯温泉	水量不足により休止	7/14から再開
	おおさ源流公園	カヌーの利用不可	

(8) 水道

(上水道課)

①上水道(終了)

	地域	受益	状況	日時	原因	復旧見込	備考
	新見(風木、池ノ内、野田地区周辺)	約50戸	断水	7/5 18時頃~	埋設管 破損	7/6 6時頃 仮復旧	給水車および思誠小学校給水栓により配給

②簡易水道（7月16日現在）

	名称	受益	状況	日時	原因	復旧見込	備考
	高瀬	220戸 610人	24戸70 人断水	7/6 22時頃～	配水管 破損	7/7 仮復旧済	
	井倉	80戸 130人	全戸断 水	7/7 14時頃～	水源地 水没	7/13 仮復旧済	
	草間台	540戸 1270人	全戸断 水	7/7 20時頃～	浄水場 水没	8月中旬を目途に復旧 対応中（詳細は別紙）	給水車で対 応中

2 簡易水道断水の対応

(1) 給水所の設置（7月16日現在）

（上水道課）

	日	時	場所	備考
	7/8	11:00～順次 終了まで	杉勝美さん宅前	井倉簡水
			井倉駅前	〃
			井倉市民センター	〃
			JA 阿新井倉営業所	〃
		7:00～20:00	土橋交流センター	草間台簡水
			旧足見小学校	〃
			大原観光果樹園駐車場	〃
	7/9～ 7/13	11:00～順次 終了まで	杉勝美さん宅前	井倉簡水
			井倉駅前	〃
			井倉市民センター	〃
			JA 阿新井倉営業所	〃
			下井倉地区	
	7/9～	7:00～20:00	土橋交流センター	草間台簡水
			足見ふれあいセンター	〃
			草間市民センター	〃
			カルスト山荘	〃
			大原観光果樹園	〃
			宮原公会堂（7/14 なし、7/15～隔日）	〃
			岩中公会堂（7/14～隔日）	〃
	7/14～	15:00～	下井倉地区	

(2) 応援給水

（上水道課）

	日	団体名	場所	車両数	備考
	7/8	日南町	草間台	1台	鳥取岡山県境連携推進協議会応援
		美作市	草間台	1台	〃
	7/9	NEXCO 西日本	草間台	2台	計3t
	7/9～	鳥取市	草間台	2台	日水協応援
		米子市	草間台	1台	〃
		倉吉市	草間台	1台	〃
	7/10～13	日南町	草間台	1台	鳥取岡山県境連携推進協議会応援
	7/9～15	自衛隊	草間台	2台	計2t
新	7/16	自衛隊	草間台	2台	計3t

(3) 浴室など開放施設

①入浴

(福祉課)

	日	施設名	住所	同時入浴 可能数	開放日時	備考
		和みの郷かなや	金谷 641	男 3、 女 4	火水木： 13:30～19:30 土日：9:30～19:30	問い合わせ 72-1244
	7/9～	社協中央デイサ ービスセンター	金谷 640-1	女 6	13:00～20:00 (土・日・祝日は休館)	問い合わせ 71-0071
		社協神郷デイサ ービスセンター	神郷下神 代 3946	男 6	13:00～20:00 (土・日・祝日は休館)	問い合わせ 92-6677
		げんき広場にい み	上市 15-1	男 10 女 10	9:00～22:00 (月曜は休館)	問い合わせ 71-2168
	7/10～	新見千屋温泉い ぶきの里	千屋花見 1336-5	男 50 女 50	10:00～21:00	問い合わせ 77-2020
	7/12～	唐松荘デイサ ービスセンター	唐松 1749-2	男 10 女 5	18:00～21:00 (土・日は除く)	問い合わせ 76-1009
	7/13～	神郷温泉	神郷高瀬 3188-1	男 30 女 30	11:00～20:30 (水曜は休館)	問い合わせ 93-5106
	7/14～	大佐風の湯温泉	大佐小阪 部 2248-1	男 10 女 10	16:00～21:00 (月曜は休館)	問い合わせ 98-9590

②温水シャワーのみ

(福祉課)

	日	施設名	住所	同時入浴 可能数	開放日時	備考
	7/9～	新見公立大学シ ャワー室	西方 1263-2	男 4 女 5	9:00～19:30 (土・日・祝日は休館)	問い合わせ 72-0634
	7/10～	防災公園	石蟹 157	男 2 女 2	9:00～20:00 (日 9:00～17:00)	問い合わせ 76-2001
		市民体育館	下熊谷 22-2	男 4 女 4	9:00～20:00 (日 9:00～17:00)	問い合わせ 72-7389
	7/12～	国際貢献大学校 メディカルクリニック	哲多町本 郷 1334-1	妊産婦限 定(同伴の 小学生以 下も可)	9:00～17:00 (土・日は除く)	問い合わせ 96-9188

③自衛隊による入浴施設

(福祉課)

	日	場所	住所	同時入浴 可能数	開放日時	備考
	7/13～	草間市民センタ ー	草間 7471-1	男 20 女 20	15:00～22:00	

④仮設洗濯機

(介護保険課)

	日	場所	住所	設置数	開放日時	備考
	7/12～	唐松市民センタ ー(屋外)	唐松 2761	3	24 時間利用可	
	7/13～	豊永市民センタ ー(屋外)	豊永佐伏 1120-1	3	24 時間利用可	
	7/14～	新見市防災公園 (屋外)	石蟹 157	6	24 時間利用可	

⑤臨時公衆トイレ

(都市整備課)

日	場所	住所	設置数	開放日時	備考
7/13~	草間市民センター	草間 7471-1	男2 多目的1	24時間利用可	
7/13~	土橋交流センター	土橋 928	男2 女2	24時間利用可	
7/13~	足見ふれあいセンター	足見 3052-4	男1 女1	24時間利用可	

3 避難関係 (終了)

(1) 避難所・避難者

(総務課)

日	時	避難者数	避難所数	備考
7/7	0:00	1,970	64	自主避難場所含む
	7:30	1,460	56	〃
	20:00	264	26	〃
7/8	14:00	38	9	
	19:00	27	7	
7/9	9:00	24	5	罹災者のみ
	16:00	24	5	〃
7/10	17:00	0	0	

(2) 福祉施設避難者

(総務課)

場所	施設名	7/5	7/6、13時	7/7、16時	7/8、14時	7/8、20時
唐松	唐松荘	2世帯3人	2世帯3人	29世帯30人	1世帯1人	なし
大佐田 治部	大佐苑	—	1世帯1人	1世帯1人	1世帯1人	なし
高尾	くろかみ	—	1世帯1人	1世帯1人	なし	

4 災害対応の経過

(総務課)

	日	時	気象情報	内 容	対象	備 考
	7/5	15:39	大雨・洪水警報発令	注意体制	全域	
		18:55		第1次警戒体制		
		19:00		災害対策本部設置、非常体制		
		19:25		避難所開設		唐松、豊永、井倉
		19:35		避難準備・高齢者等避難開始情報	唐松、長屋	
	7/6	15:10	土砂災害警戒情報発令			
		18:45		避難勧告	全域	12,748世帯、29,859人
		19:39	大雨特別警報発令			
		20:45		避難指示		
		21:00		避難所開設		64箇所
	7/7	15:10	大雨特別警報解除	大雨警報発表		
		18:30		避難勧告へ移行	全域	
		13:50	土砂災害警戒情報解除			
		18:55		災害派遣要請		自衛隊
		19:00		避難勧告解除	全域	
		22:41		大雨警報解除		

(別紙)

草間台簡易水道施設の復旧状況

7月16日17時現在

- 1 復旧見通し
現在、8月中旬を目途に通水できるよう全力で対応しております。

- 2 現在までの作業
 - 【高圧受電設備】 洗浄・乾燥後、動作確認の結果、支障のある機器を交換
(7月22日に完了予定)

 - 【電気計装設備】 起動確認の結果、全損のため更新
早急に運転を開始する必要があるため、仮設設備を設置予定
(8月中旬を目途)

 - 【送水ポンプ設備】 分解・清掃が終わり、現在乾燥中
乾燥後、動作確認予定

 - 【滅菌器】 起動確認の結果、全損のため更新
更新機器は、確保済

 - 【取水井】 清掃完了

 - 【緩速ろ過池】 砂削り・清掃・水張り完了
ろ過機能調整中

 - 【調整池】 清掃完了

 - 【浄水池】 清掃完了

- 3 7月17日の作業予定
 - 【緩速ろ過池】 ろ過機能調整

 - 【電気計装設備】 仮設設備の部品調達・製作

 - 【滅菌器】 仮設置