

排水設備申請書チェックリスト(一般住宅用)

申請者

排水設備責任技術者(指定工事店)

種 別	項 目	排水設備責任技術者	下水道課
		チェック欄	チェック欄
準 備	申請者にますの径(φ150mm以上)、管径(屋外はφ100mm)、勾配(原則2%)、最小土被り(20cm)について説明したか?		
	近い将来、増築の計画があるか確認したか?		
	増築の計画がある場合、将来計画を考慮しているか?		
測 量	浄化槽切替の場合、既設配管等の使用が可能かどうかについて説明したか?		
	公共ますの流入側の深さを確認したか?		
	12m以上(屋外φ100mmの場合)のますのスパンはないか? KBM(仮基準点)を公共ますの縁の流入側としているか?		
平 面 図	既設公共ますの表示が 公共ます(±0) 30×H80  などとなっているか?		
	管路の表示が 100VU 2.0/100 10.00m  などとなっているか?		
	ますの径がφ150mm以上か?		
	ますの表示が No. 3(+10) 30×H56  などとなっているか?		
	便器などにトラップの表示があるか?		
	大便器及び2階からのますへの接続は45°で合流接続しているか?		
	2階からの縦管のますへの接続は1.0m以上水平部分があるか?		
	2階からの縦管に掃除口があるか?		
	屋外の露出縦管がVP仕様か?		
	屋外の埋設しない管をコンクリート巻きにしているか?		
	2階にトイレ等がある場合、2階の平面図はあるか?		
	2重トラップとなっていないか?		
	接続管に 75VU1.00 等の表示があるか?		
	泥が大量に流れ込む洗い場が接続されていないか?		
	土間コンクリートの取り壊し復旧がある場合、土間コンクリートの表示があるか?		
縦 断 面 図	大便器の排水管の内径が75mmの場合、水平距離の延長が3m以下となっているか?		
	起点土被りが20cmあるか?		
	勾配が2/100となっているか?		
	縦断面図の計算が合っているか? スパンごとの実際の勾配を計算しているか?		
構 造 詳 細 図	水洗便器の構造図又はカタログのコピーがあるか?		
	ますのカタログのコピーがあるか?		
	そのコピーに使用するますのチェックがはいつているか?		
	ますの蓋に汚水、又は下水の表示があるか?		
	平面図の便器数、手洗器数が設計内訳と合致しているか?		
	平面図の管径ごとの集計があるか?計算が合っているか?		
	ますの部分の延長を控除しているか?		
	その集計が設計内訳に計上されているか?		
	土工(掘削、砂埋戻、在土埋戻、残土)について数量計算があるか?		
土間コンクリートの数量計算があるか?			
設 計 図 書	ますの番号が備考欄に記入されているか?		
	ます深が少なくとも10cm単位で分けられているか?		
	消費税が計上されているか?		
そ の 他	金額について基準内でこれがもっとも安価であるか?		
	そのことを申請者に説明したか?		
	利子補給制度や介護保険による住宅改造費の支給等について説明したか?		

このチェックリストは排水設備責任技術者がチェックし、責任技術者欄に自署すること。