

令和6年度 新見市焼却施設の維持管理状況公表資料

設置者名	新見市	施設名称	新見市クリーンセンター
廃棄物の種類	可燃ごみ	設置場所	新見市金谷地内

1 処分した一般廃棄物の各月焼却量

区分		単位	令和6年									令和7年			年度計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
焼却量	1号炉	t	337.08	345.21	338.73	371.39	369.07	207.01	437.13	209.08	324.08	103.70	0.00	446.97	3,489.45
	2号炉	t	336.95	356.25	202.59	363.56	371.54	350.67	286.98	370.67	285.26	471.81	291.74	451.94	4,139.96
合計焼却量		t	674.03	701.46	541.32	734.95	740.61	557.68	724.11	579.75	609.34	575.51	291.74	898.91	7,629.41

2 燃焼室中の燃焼ガスの温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の測定結果（1ヶ月平均値）

区 分		単位	令和6年									令和7年			平均値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
燃焼室中 燃焼ガス 温度	1号炉	℃	908	915	918	900	911	901	904	897	902	909	-	900	906
	2号炉		913	914	911	899	904	907	904	897	900	902	896	907	905
集塵機流 入燃焼ガ ス温度	1号炉	℃	171	181	174	174	173	176	173	177	176	179	-	178	176
	2号炉		178	178	176	178	176	175	177	181	185	179	179	177	178
排ガス中 一酸化炭 素濃度	1号炉	ppm	1.0	5.0	4.0	4.0	5.0	2.0	1.0	3.0	2.0	1.0	-	4.0	2.9
	2号炉		4.0	4.0	6.0	7.0	7.0	5.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	3.9
備 考			測定結果数値は毎日の連続測定、記録による全ての日平均値の月平均値 測定位置 燃焼室：炉出口 集塵器：ろ過式集塵器入口 排ガス：誘因通風機出口												

3 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばい塵の除去を行った年月日

区分	1号炉	2号炉
冷却設備（ガス冷却室）	令和6年9月17日	令和6年10月10日
排ガス処理設備（集塵機）	令和6年5月2日	令和6年5月2日

4 排ガス中のダイオキシン類の濃度

区分	単位	1号炉	2号炉
排ガスの採取年月日		令和6年8月14日	令和6年8月15日
結果の得られた年月日		令和6年9月13日	令和6年9月13日
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ / m ³ N	1.2	3.9

採取位置：煙突内中間地点

5 ばい煙量又はばい煙濃度

区分	単位	1号炉						2号炉					
		1回目			2回目			1回目			2回目		
排ガスの採取年月日		令和6年8月14日			令和7年3月5日			令和6年8月15日			令和7年3月5日		
結果の得られた年月日		令和6年9月13日			令和7年3月26日			令和6年9月13日			令和7年3月26日		
ばいじん濃度	g / m ³ N	<0.003			<0.002			<0.002			0.003		
区分	単位	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
排ガスの採取年月日		4月16日	6月4日	8月14日	10月1日	12月25日	3月5日	4月16日	6月4日	8月15日	10月1日	12月26日	3月5日
結果の得られた年月日		5月20日	6月28日	9月13日	10月28日	1月29日	3月26日	5月20日	6月28日	9月13日	10月28日	1月29日	3月26日
硫黄酸化物の量	m ³ N / h	0.024	<0.026	0.024	0.040	<0.026	<0.021	<0.022	<0.023	<0.023	0.031	<0.025	<0.022
窒素酸化物濃度	ppm	140	91	100	100	<100	100	96	150	87	110	110	130
塩化水素濃度	ppm	3.1	<1.3	4.3	3.7	12	5.6	3.6	2.8	2.9	3	5.5	27

6 排ガス中の全水銀の濃度

区分	単位	1号炉			2号炉		
		1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目
排ガスの採取年月日		令和6年4月16日	令和6年8月14日	令和6年12月25日	令和6年4月16日	令和6年8月15日	令和6年12月26日
結果の得られた年月日		令和6年5月20日	令和6年9月13日	令和7年1月29日	令和6年5月20日	令和6年9月13日	令和7年1月29日
全水銀濃度	μg / Nm ³	1.60	2.2	3.3	4.70	1	1.70