

令和7年度 新見市一般廃棄物処理施設の維持管理状況の情報公表資料

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料

埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

| 施設名       | 単位 | 4月   | 5月    | 6月   | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計    |
|-----------|----|------|-------|------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|
| 新見市処理センター | t  | 92.0 | 111.9 | 92.2 |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 296.1 |

廃棄物の種類：焼却残渣、破碎残渣

2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロに基づく資料

| 点検を行った年月日 | 4/30 | 5/31 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 備考 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|----|
| 擁壁工点検結果   | 異常なし | 異常なし | 異常なし |      |      |      |       |       |       |      |      |      |    |

3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ハに基づく資料

| 点検を行った年月日 | 4/30 | 5/31 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 備考 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|----|
| 遮水工点検結果   | 異常なし | 異常なし | 異常なし |      |      |      |       |       |       |      |      |      |    |

4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料

令和7年度水質検査結果報告 参照

5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料

該当なし

6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ヘに基づく資料

| 点検を行った年月日 | 4/30 | 5/31 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 備考 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|----|
| 調整池点検結果   | 異常なし | 異常なし | 異常なし |      |      |      |       |       |       |      |      |      |    |

7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号トに基づく資料

| 点検を行った年月日   | 4/30 | 5/31 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 備考 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|----|
| 浸出液処理設備点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし |      |      |      |       |       |       |      |      |      |    |

8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号チに基づく資料

| 点検を行った年月日  | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 備考 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|------|------|------|----|
| 防凍措置状況点検結果 | — | — | — |   |   |   |   |   |       |      |      |      |    |

9. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料

|       |           |
|-------|-----------|
| 測定年月日 | 令和7年6月30日 |
| 残余埋立量 | 6,569m3   |

令和7年度 新見市処理センター No.1地下水(上流)結果一覧表

| 分析項目           | 単位       | 定量<br>下限値 | 平均値     | 最高値  | 最小値  | 採取日<br>証明日 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------|-----------|---------|------|------|------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                |          |           |         |      |      | 4/7        | 5/8  | 6/3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |          |           |         |      |      | 4/21       | 5/23 | 6/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水温             | ℃        | —         | 13.8    | 15.0 | 12.8 | 12.8       | 13.6 | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塩化物イオン         | mg/L     | 1         | 5.7     | 7    | 4    | 7          | 4    | 6    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電気伝導率          | ms/L     | 0.1       | 20.7    | 21   | 20   | 20         | 21   | 21   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| カドミウム          | mg/L     | 0.0003    | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| シアン            | mg/L     | 0.1       | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉛              | mg/L     | 0.001     | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六価クロム          | mg/L     | 0.005     | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砒素             | mg/L     | 0.001     | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総水銀            | mg/L     | 0.00005   | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| アルキル水銀         | mg/L     | 0.0005    | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCB            | mg/L     | 0.0005    | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン      | mg/L     | 0.001     | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.0005    | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ジクロロメタン        | mg/L     | 0.002     | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四塩化炭素          | mg/L     | 0.0002    | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.0004    | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.002     | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.004     | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 0.0005    | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.0006    | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L     | 0.0002    | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ベンゼン           | mg/L     | 0.001     | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| チウラム           | mg/L     | 0.0006    | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| シマジン           | mg/L     | 0.0003    | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| チオベンカルブ        | mg/L     | 0.002     | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| セレン            | mg/L     | 0.001     | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルモノマー      | mg/L     | 0.0002    | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4-ジオキサン      | mg/L     | 0.005     | #DIV/0! | 0    | 0    | —          | —    | ND   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/L | —         | 0.2     | 0.17 | 0.17 | —          | —    | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:NDとは、定量下限値未満のことである。

令和7年度 新見市処理センター No. 2地下水(下流)結果一覧表

| 分析項目           | 単位       | 定量<br>下限値 | 平均値     | 最高値   | 最小値   | 採取日<br>証明日 |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------|-----------|---------|-------|-------|------------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                |          |           |         |       |       | 4/7        | 5/8  | 6/3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |          |           |         |       |       | 4/21       | 5/23 | 6/19  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水温             | ℃        | —         | 16.5    | 17.2  | 16.0  | 16.0       | 17.2 | 16.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塩化物イオン         | mg/L     | 1         | 7.3     | 8     | 7     | 7          | 8    | 7     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電気伝導率          | ms/L     | 0.1       | 35      | 38    | 31    | 36         | 38   | 31    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| カドミウム          | mg/L     | 0.0003    | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| シアン            | mg/L     | 0.1       | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉛              | mg/L     | 0.001     | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六価クロム          | mg/L     | 0.005     | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砒素             | mg/L     | 0.001     | 0       | 0.003 | 0.003 | —          | —    | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総水銀            | mg/L     | 0.00005   | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| アルキル水銀         | mg/L     | 0.0005    | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCB            | mg/L     | 0.0005    | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン      | mg/L     | 0.001     | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.0005    | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ジクロロメタン        | mg/L     | 0.002     | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四塩化炭素          | mg/L     | 0.0002    | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.0004    | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.002     | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.004     | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 0.0005    | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.0006    | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L     | 0.0002    | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ベンゼン           | mg/L     | 0.001     | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| チウラム           | mg/L     | 0.0006    | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| シマジン           | mg/L     | 0.0003    | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| チオベンカルブ        | mg/L     | 0.002     | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| セレン            | mg/L     | 0.001     | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルモノマー      | mg/L     | 0.0002    | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4-ジオキサン      | mg/L     | 0.005     | #DIV/0! | 0     | 0     | —          | —    | ND    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/L | —         | 0       | 0.072 | 0.072 | —          | —    | 0.072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:NDとは、定量下限値未満のことである。

令和7年度 新見市処理センター 処理水 結果一覧表

| 分析項目                              | 単位                | 定量<br>下限値 | 平均値     | 最高値    | 最小値    | 採取日<br>証明日 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|---------|--------|--------|------------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                   |                   |           |         |        |        | 4/7        | 5/8  | 6/3    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                   |           |         |        |        | 4/21       | 5/23 | 6/19   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水温                                | ℃                 | －         | 24.2    | 26.6   | 21.2   | 21.2       | 24.8 | 26.6   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水素イオン濃度(pH)                       | －                 | －         | 6.9     | 6.9    | 6.9    | 6.9        | 6.9  | 6.9    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                   | mg/L              | 0.5       | 2.4     | 2.6    | 2.2    | 2.2        | 2.5  | 2.6    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学的酸素要求量(COD)                     | mg/L              | 0.5       | 22.3    | 25     | 18.0   | 25         | 24   | 18.0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浮遊物質(SS)                          | mg/L              | 1         | #DIV/0! | 0      | 0.0    | ND         | ND   | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 窒素含有量                             | mg/L              | 0.05      | 4.3     | 5      | 3.20   | 4.7        | 5    | 3.2    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大腸菌群数                             | 個/cm <sup>3</sup> | 10        | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n-ヘキサン(鉱油類)                       | mg/L              | 0.5       | #DIV/0! | 0      | 0.00   | ND         | ND   | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n-ヘキサン(動植物油類)                     | mg/L              | 0.5       | #DIV/0! | 0      | 0.00   | ND         | ND   | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| フェノール類含有量                         | mg/L              | 0.2       | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 銅含有量                              | mg/L              | 0.01      | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亜鉛含有量                             | mg/L              | 0.01      | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶解性鉄含有量                           | mg/L              | 0.1       | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶解性マンガ含有量                         | mg/L              | 0.1       | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| クロム含有量                            | mg/L              | 0.1       | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燐含有量                              | mg/L              | 0.01      | 0.0     | 0.07   | 0.01   | 0.01       | 0.02 | 0.07   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| カドミウム及びその化合物                      | mg/L              | 0.001     | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| シアン化合物                            | mg/L              | 0.1       | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉛及びその化合物                          | mg/L              | 0.005     | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六価クロム化合物                          | mg/L              | 0.04      | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有機リン化合物                           | mg/L              | 0.1       | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ヒ素及びその化合物                         | mg/L              | 0.005     | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水銀及びアルキル水銀<br>その他の水銀化合物           | mg/L              | 0.0005    | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| アルキル水銀化合物                         | mg/L              | 0.0005    | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB)                    | mg/L              | 0.0005    | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン                         | mg/L              | 0.002     | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン                        | mg/L              | 0.0005    | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ジクロロメタン                           | mg/L              | 0.002     | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四塩化炭素                             | mg/L              | 0.0002    | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン                       | mg/L              | 0.0004    | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン                      | mg/L              | 0.002     | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエチレン                      | mg/L              | 0.004     | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                    | mg/L              | 0.0005    | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン                    | mg/L              | 0.0006    | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-ジクロロプロペン                      | mg/L              | 0.0002    | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ベンゼン                              | mg/L              | 0.001     | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| チウラム                              | mg/L              | 0.006     | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| シマジン                              | mg/L              | 0.003     | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| チオベンカルブ                           | mg/L              | 0.02      | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| セレン及びその化合物                        | mg/L              | 0.002     | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ふっ素及びその化合物                        | mg/L              | 0.1       | 0.4     | 0.4    | 0.40   | －          | －    | 0.4    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ほう素及びその化合物                        | mg/L              | 0.1       | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| アンモニア・アンモニウム化合物・<br>亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L              | 0.05      | 1.7     | 1.7    | 1.7    | －          | －    | 1.7    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4-ジオキサン                         | mg/L              | 0.05      | #DIV/0! | 0      | 0.00   | －          | －    | ND     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塩化物イオン                            | mg/L              | 1         | 213.3   | 240    | 180.00 | 180        | 220  | 240    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| よう素消費量                            | mg/L              | 1         | 2.0     | 2      | 2      | 2          | 2    | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ダイオキシン類                           | pg-TEQ/L          | －         | 0.0     | 0.0017 | 0.00   | －          | －    | 0.0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:NDとは、定量下限値未満のことである。