

令和8年度 新見市焼却施設の維持管理状況公表資料

設置者名	新見市	施設名称	新見市クリーンセンター
廃棄物の種類	可燃ごみ	設置場所	新見市金谷地内

1 処分した一般廃棄物の各月焼却量

区分		単位	令和 8 年									令和 9 年			年度計
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
焼却量	1 号炉	t	242.13	340.94	130.49	0.00	249.71								963.27
	2 号炉	t	234.97	335.51	414.44	470.00	399.92								1,854.84
合計焼却量		t	477.10	676.45	544.93	470.00	649.63								2,818.11

※7月は工事により1号炉休炉

2 燃焼室中の燃焼ガスの温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の測定結果（1ヶ月平均値）

区 分		単位	令和 7 年									令和 8 年			平均値
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
燃焼室中 燃焼ガス 温度	1 号炉	℃	889	907	900	0	890								717
	2 号炉		895	916	899	897	899								901
集塵機流 入燃焼ガ ス温度	1 号炉	℃	185	182	184	0	188								148
	2 号炉		174	176	178	181	180								178
排ガス中 一酸化炭 素濃度	1 号炉	ppm	1.9	3.0	3.0	0.0	6.0								2.8
	2 号炉		2.6	6.0	5.0	6.0	5.0								4.9
備 考		測定結果数値は毎日の連続測定、記録による全ての日平均値の月平均値 測定位置 燃焼室：炉出口 集塵器：ろ過式集塵器入口 排ガス：誘因通風機出口													

3 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばい塵の除去を行った年月日

区分	1号炉	2号炉
冷却設備（ガス冷却室）	令和8年7月23日	
排ガス処理設備（集塵機）	令和8年5月6日	令和8年5月6日

4 排ガス中のダイオキシン類の濃度

区分	単位	1号炉	2号炉
排ガスの採取年月日			
結果の得られた年月日			
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/ m ³ N		

採取位置：煙突内中間地点

5 ばい煙量又はばい煙濃度

区分	単位	1号炉						2号炉					
		1回目			2回目			1回目			2回目		
排ガスの採取年月日													
結果の得られた年月日													
ばいじん濃度	g/m ³ N												
区分	単位	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
排ガスの採取年月日		4月22日	6月5日					4月22日	6月5日				
結果の得られた年月日		5月21日	6月30日					5月21日	6月30日				
硫黄酸化物の量	m ³ N/h	0.021	0.042					<0.023	0.037				
窒素酸化物濃度	ppm	120	100					110	100				
塩化水素濃度	ppm	4.6	3.1					2.2	7.7				

6 排ガス中の全水銀の濃度

区分	単位	1号炉			2号炉		
		1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目
排ガスの採取年月日		令和8年4月22日			令和8年4月22日		
結果の得られた年月日		令和8年5月21日			令和8年5月21日		
全水銀濃度	μg/Nm ³	3.60			6.10		