

令和8年度 新見市焼却施設の維持管理状況公表資料

設置者名	新見市	施設名称	新見市クリーンセンター
廃棄物の種類	可燃ごみ	設置場所	新見市金谷地内

1 処分した一般廃棄物の各月焼却量

区分		単位	令和8年									令和9年			年度計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
焼却量	1号炉	t	242.13	340.94	130.49	0.00	249.71	321.33							1,284.60
	2号炉	t	234.97	335.51	414.44	470.00	399.92	222.30							2,077.14
合計焼却量		t	477.10	676.45	544.93	470.00	649.63	543.63							3,361.74

※7月は工事により1号炉休炉

2 燃焼室中の燃焼ガスの温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の測定結果（1ヶ月平均値）

区 分		単位	令和8年									令和9年			平均値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
燃焼室中 燃焼ガス 温度	1号炉	℃	889	907	900	0	890	892							896
	2号炉		895	916	899	897	899	903							901
集塵機流 入燃焼ガ ス温度	1号炉	℃	185	182	184	0	188	184							185
	2号炉		174	176	178	181	180	176							178
排ガス中 一酸化炭 素濃度	1号炉	ppm	1.9	3.0	3.0	0.0	6.0	5.0							3.8
	2号炉		2.6	6.0	5.0	6.0	5.0	8.0							5.4
備 考			測定結果数値は毎日の連続測定、記録による全ての日平均値の月平均値 測定位置 燃焼室：炉出口 集塵器：ろ過式集塵器入口 排ガス：誘因通風機出口												

3 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばい塵の除去を行った年月日

区分	1号炉	2号炉
冷却設備（ガス冷却室）	令和8年7月23日	令和8年9月25日
排ガス処理設備（集塵機）	令和8年5月6日	令和8年5月6日

4 排ガス中のダイオキシン類の濃度

区分	単位	1号炉	2号炉
排ガスの採取年月日		令和8年8月20日	令和8年8月21日
結果の得られた年月日		令和8年9月24日	令和8年9月24日
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ N	0.5	1.4

採取位置：煙突内中間地点

5 ばい煙量又はばい煙濃度

区分	単位	1 号 炉						2 号 炉					
		1 回 目			2 回 目			1 回 目			2 回 目		
排ガスの採取年月日		令和8年8月20日						令和8年8月21日					
結果の得られた年月日		令和8年9月24日						令和8年9月24日					
ばいじん濃度	g / m ³ N	<0. 002						<0. 003					
区分	単位	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
排ガスの採取年月日		4月22日	6月5日	8月20日				4月22日	6月5日	8月21日			
結果の得られた年月日		5月21日	6月30日	9月24日				5月21日	6月30日	9月24日			
硫黄酸化物の量	m ³ N/ h	0. 021	0. 042	0. 025				<0. 023	0. 037	<0. 024			
窒素酸化物濃度	ppm	120	100	100				110	100	120			
塩化水素濃度	ppm	4. 6	3. 1	3. 9				2. 2	7. 7	2. 5			

6 排ガス中の全水銀の濃度

区分	単位	1号炉			2号炉		
		1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目
排ガスの採取年月日		令和8年4月22日	令和8年8月20日		令和8年4月22日	令和8年8月21日	
結果の得られた年月日		令和8年5月21日	令和8年9月24日		令和8年5月21日	令和8年9月24日	
全水銀濃度	μg/Nm ³	3.60	2.00		6.10	4.0	