令和８年度　新見市焼却施設の維持管理状況公表資料

設置者名	新見市	施設名称	新見市クリーンセンター
廃棄物の種類	可燃ごみ	設置場所	新見市金谷地内

1　処分した一般廃棄物の各月焼却量

区分		単位	令和８年									令和９年			年度計
			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
焼却量	１号炉	t	242.13	340.94	130.49	0.00	249.71	321.33	230.48						1,515.08
	２号炉	t	234.97	335.51	414.44	470.00	399.92	222.30	376.17						2,453.31
合計焼却量		t	477.10	676.45	544.93	470.00	649.63	543.63	606.65						3,968.39

※７月は工事により１号炉休炉

2　燃焼室中の燃焼ガスの温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される
排ガス中の一酸化炭素の測定結果（１ヶ月平均値）

区　　分		単位	令和８年									令和９年			平均値
			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
燃焼室中燃焼ガス温度	１号炉	℃	889	907	900	0	890	892	887						896
	２号炉		895	916	899	897	899	903	896						901
集塵機流入燃焼ガス温度	１号炉	℃	185	182	184	0	188	184	185						185
	２号炉		174	176	178	181	180	176	178						178
排ガス中一酸化炭素濃度	１号炉	ppm	1.9	3.0	3.0	0.0	6.0	5.0	3.0						3.8
	２号炉		2.6	6.0	5.0	6.0	5.0	8.0	5.0						5.4
備　　考			測定結果数値は毎日の連続測定、記録による全ての日平均値の月平均値 測定位置　燃焼室：炉出口　集塵器：ろ過式集塵器入口　排ガス：誘因通風機出口												

3　冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばい塵の除去を行った年月日

区分	１号炉	２号炉
冷却設備（ガス冷却室）	令和8年7月23日	令和8年9月25日
排ガス処理設備（集塵機）	令和8年5月6日	令和8年5月6日

4　排ガス中のダイオキシン類の濃度

区分	単位	１号炉	２号炉
排ガスの採取年月日		令和8年8月20日	令和8年8月21日
結果の得られた年月日		令和8年9月24日	令和8年9月24日
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m³N	0.5	1.4

採取位置：煙突内中間地点

5　ばい煙量又はばい煙濃度

区分	単位	１号炉						２号炉					
		１回目			２回目			１回目			２回目		
排ガスの採取年月日		令和8年8月20日						令和8年8月21日					
結果の得られた年月日		令和8年9月24日						令和8年9月24日					
ばいじん濃度	g/m³N	<0.002						<0.003					
区分	単位	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
排ガスの採取年月日		4月22日	6月5日	8月20日	10月9日			4月22日	6月5日	8月21日	10月9日		
結果の得られた年月日		5月21日	6月30日	9月24日	11月4日			5月21日	6月30日	9月24日	11月4日		
硫黄酸化物の量	m³N/h	0.021	0.042	0.025	<0.023			<0.023	0.037	<0.024	<0.023		
窒素酸化物濃度	ppm	120	100	100	100			110	100	120	130		
塩化水素濃度	ppm	4.6	3.1	3.9	1.5			2.2	7.7	2.5	2.3		

6　排ガス中の全水銀の濃度

区分	単位	１号炉			２号炉		
		１回目	２回目	３回目	１回目	２回目	３回目
排ガスの採取年月日		令和8年4月22日	令和8年8月20日		令和8年4月22日	令和8年8月21日	
結果の得られた年月日		令和8年5月21日	令和8年9月24日		令和8年5月21日	令和8年9月24日	
全水銀濃度	μg/Nm³	3.60	2.00		6.10	4.0	