令和８年度　新見市一般廃棄物処理施設の維持管理状況の情報公表資料

１.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号イに基づく資料

埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	合計
新見市処理センター	t	67.3	116.6	91.9	67.6	93.3	92.4	87.2						616.3

廃棄物の種類：焼却残渣、破砕残渣

２.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号ロに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/29	6/30	7/31	8/31	9/30	10/30						備考
擁壁工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

３.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号ハに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/29	6/30	7/31	8/31	9/30	10/30						備考
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

４.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号ニに基づく資料

令和８年度水質検査結果報告　参照

５　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号ホに基づく資料

該当なし

６　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号ヘに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/29	6/30	7/31	8/31	9/30	10/30						備考
調整池点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

７　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号トに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/29	6/30	7/31	8/31	9/30	10/30						備考
浸出液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

８　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号チに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/29	6/30	7/31	8/31	9/30	10/30						備考
防凍措置状況点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

９　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号リに基づく資料

測定年月日	令和8年10月30日
残余埋立量	4,954m3

令和8年度 新見市処理センター　No.1地下水（上流）結果一覧表

分析項目	単位	定量下限値	平均値	最高値	最小値	採取日 証明日											
						4/7	5/12	6/9	7/1	8/5	9/1	10/7					
						4/15	5/26	6/26	7/13	8/24	9/16	10/21					
水温	℃	－	17.2	21.2	12.0	12.0	14.6	16.3	17.3	20.8	21.2	18.2					
塩化物イオン	mg/L	1	5.1	6	4	6	4	5	5	5	6	5					
電気伝導率	ms/L	0.1	17.0	21	10	18	21	18	21	21	10	10					
カドミウム	mg/L	0.0003	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
シアン	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
鉛	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
六価クロム	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
砒素	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
総水銀	mg/L	0.00005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
アルキル水銀	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
PCB	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
ジクロロメタン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
四塩化炭素	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
1.2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
1.1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
1.2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
1.3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
ベンゼン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
チウラム	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
シマジン	mg/L	0.0003	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
チオベンカルブ	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
セレン	mg/L	0.001	0.0	0.002	0.002	－	－	0.002	－	－	－	－					
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
1.4-ジオキサン	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	#DIV/0!	0	0	－	－	－	－	－	－	－					

注：NDとは、定量下限値未満のことである。

令和8年度 新見市処理センター No. 2地下水（下流）結果一覧表

分析項目	単位	定量下限値	平均値	最高値	最小値	採取日 証明日											
						4/7	5/12	6/9	7/1	8/5	9/1	10/7					
						4/15	5/26	6/26	7/13	8/24	9/16	10/21					
水温	℃	－	17.0	19.3	14.6	14.6	16.2	17.0	17.2	19.3	19.3	15.7					
塩化物イオン	mg/L	1	5.6	8	5	8	5	5	5	6	5	5					
電気伝導率	ms/L	0.1	34	42	29	42	41	35	32	29	29	32					
カドミウム	mg/L	0.0003	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
シアン	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
鉛	mg/L	0.001	0	0.007	0.007	－	－	0.007	－	－	－	－					
六価クロム	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
砒素	mg/L	0.001	0	0.001	0.001	－	－	0.001	－	－	－	－					
総水銀	mg/L	0.00005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
アルキル水銀	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
PCB	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
ジクロロメタン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
四塩化炭素	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
1.2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
1.1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
1.2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
1.3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
ベンゼン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
チウラム	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
シマジン	mg/L	0.0003	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
チオベンカルブ	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
セレン	mg/L	0.001	0	0.003	0.003	－	－	0.003	－	－	－	－					
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
1.4-ジオキサン	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－					
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	#DIV/0!	0	0	－	－	－	－	－	－	－					

注：NDとは、定量下限値未満のことである。

令和8年度 新見市処理センター 運搬前処理水　結果一覧表

分析項目	単位	定量下限値	平均値	最高値	最小値	採取日 証明日												
						4/7	5/12	6/9	7/1	8/5	9/1	10/7						
						4/15	5/26	6/26	7/13	8/24	9/16	10/21						
水温	℃	－	23.5	30.7	16.4	16.4	20.6	24.0	24.0	30.7	29.3	19.8						
水素イオン濃度(pH)	－	－	7.6	8.6	6.8	7.6	7.8	8.6	6.8	7.3	7.1	7.7						
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5	67.3	85	44.0	44	73	60	85	84	65	60						
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	0.5	68.7	74	61.0	67	65	61	71	71	72	74						
浮遊物質量(SS)	mg/L	1	8.4	12	5.0	12	11	7	5.0	8.0	9.0	7.0						
窒素含有量	mg/L	0.05	23.1	28	16.00	16	22	20	28	25	24	27.0						
大腸菌数	CFU/ml	10	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
n-ヘキサン(鉱油類)	mg/L	0.5	#DIV/0!	0	0.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
n-ヘキサン(動植物油類)	mg/L	0.5	0.6	0.8	0.50	0.5	0.6	ND	0.8	0.6	ND	ND						
フェノール類含有量	mg/L	0.2	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
銅含有量	mg/L	0.01	0.0	0.02	0.02	－	－	0.02	－	－	－	－						
亜鉛含有量	mg/L	0.01	0.0	0.03	0.03	－	－	0.03	－	－	－	－						
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
クロム含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
燐含有量	mg/L	0.01	0.0	0.06	0.02	0.06	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
シアン化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
鉛及びその化合物	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
六価クロム化合物	mg/L	0.04	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
有機リン化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
トリクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
ジクロロメタン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
四塩化炭素	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
1.2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
1.1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
1.2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
1.3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
ベンゼン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
チウラム	mg/L	0.006	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
シマジン	mg/L	0.003	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
チオベンカルブ	mg/L	0.02	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
セレン及びその化合物	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.3	0.3	0.30	－	－	0.3	－	－	－	－						
ほう素及びその化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
アンモニア・アンモニウム化合物・ 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.05	4.8	4.8	4.8	－	－	4.8	－	－	－	－						
1.4-ジオキサン	mg/L	0.05	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－						
塩化物イオン	mg/L	1	9471.4	11000	7800.00	7800	8300	8200	11000	10000	11000	10000						
よう素消費量	mg/L	1	7.9	13	6	6	7	6	8	9	6	13						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	#DIV/0!	0	0.00	－	－	－	－	－	－	－						

注:NDとは、定量下限値未満のことである。

令和8年度 新見市浄化センター 放流水　結果一覧表

分析項目	単位	定量下限値	平均値	最高値	最小値	採取日 証明日											
						4/7	5/12	6/9	7/1	8/5	9/1	10/7					
						4/15	5/26	6/26	7/13	8/24	9/16	10/21					
水温	℃	－	24.3	31.7	16.4	16.4	20.6	24.0	23.4	31.7	28.5	25.2					
水素イオン濃度(pH)	－	－	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3					
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5	4.0	6.1	2.2	4.1	4.3	6.1	5.2	3.1	2.9	2.2					
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	0.5	5.4	6.8	4.00	6.8	5.7	5.3	4.8	4	5.5	5.8					
浮遊物質量(SS)	mg/L	1	1.3	2	1.00	2	2	1	1	1	1	ND					
窒素含有量(全窒素)	mg/L	0.05	2.4	4.8	1.20	2.9	4.8	3.3	1.6	1.3	1.2	1.9					
大腸菌数	CFU/100mL	1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
n-ヘキサン(鉱油類)	mg/L	0.5	#DIV/0!	0	0.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
n-ヘキサン(動植物油類)	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.50	0.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
フェノール類含有量	mg/L	0.2	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
銅含有量	mg/L	0.01	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
亜鉛含有量	mg/L	0.01	0.0	0.03	0.03	－	－	0.03	－	－	－	－					
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
クロム含有量	mg/L	0.2	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
燐含有量(全リン)	mg/L	0.01	1.2	1.7	0.88	1.2	0.91	1.3	1.2	0.88	1.4	1.7					
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
シアン化合物(全シアン)	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
六価クロム化合物	mg/L	0.02	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
有機リン化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀)	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
トリクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
ジクロロメタン	mg/L	0.02	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
四塩化炭素	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
1.2-ジクロロエタン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
1.1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
1.3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
ベンゼン	mg/L	0.01	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
チウラム	mg/L	0.006	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
シマジン	mg/L	0.003	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
チオベンカルブ	mg/L	0.02	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
ほう素及びその化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.05	1.4	1.4	1.40	－	－	1.4	－	－	－	－					
1.4-ジオキサン	mg/L	0.05	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－	－	－					
塩化物イオン	mg/L	1	48.6	57	34	50	54	46	34	49	50	57					
よう素消費量	mg/L	1	1.5	2	1.00	ND	ND	ND	1	2	ND	ND					
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	#DIV/0!	0	0	－	－	－	－	－	－	－					

注：NDとは、定量下限値未満のことである。