

要安全確認計画記載建築物（避難路沿道建築物）の耐震診断結果

建物の名称	建物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上 主要な部分の 地震に対する 安全性の 評価の結果	耐震改修等の予定		備考
					内容	実施時期	
協同組合にいみプラザ	新見市高尾 2 4 7 7 - 1	百貨店	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断基準」（2011年度）	$I_s = 0.16$ $q = 0.62$	-	-	
ビジネスホテルエイコー	新見市高尾 2 4 8 5 - 1	宿泊施設	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2017年度）	$I_s/I_{s0} = 0.51$ $C_{TU} \cdot S_D = 0.29$	-	-	
備北信用金庫新見営業部	新見市高尾 2 4 8 2 - 1	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2017年度）	$I_s/I_{s0} = 0.87$ $C_{TU} \cdot S_D = 0.48$	-	-	