

在庫管理点検表

非常用発電設備等

タンク番号		油 種		タンク容量	kl	点検実施者	
月	漏えい検査管 の点検	実在庫量	点検時の実在 在庫量	ローリー等か らの受入後の 実在庫量	稼働後の実在 在庫量	増減率	備 考
	〈注〉	前回の実在庫 量A・今回 の実在庫量B	C	D	E		
		C・D・Eを再掲				(A-B)÷B%	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

〈注〉○正常, ①異常, ⊕ 異常の対応, ●修理済み

在庫管理点検表記入例

非常用発電設備等

4月	漏えい検査管 の点検	実在庫量	点検時の実在 在庫量	ローリー等か らの受入後の 実在庫量	稼働後の実在 在庫量	増減率	備 考
	〈注〉	前回の実在庫 量A・今回の 実在庫量B	C	D	E		
		C・D・Eを再掲				(A-B)÷B%	
1(木)	○	4,500	4,500				
2(金)		4,490			4,490	/	
3(土)		6,490		6,490		/	
5(月)		6,480			6,480	/	
8(木)	○	6,485	6,485			-0.08	
9(金)		6,480			6,480	/	
15(木)	○	6,470				0.15	

〈注〉○正常, ⊙異常, ⊕異常の対応, ●修理済み