

液化石油ガス設備工事届明細書(1t未満の貯槽による貯蔵)

(液化石油ガス法第38条の3)

| | | | | |
|----------------|----------------------|------------------------------|--|--------------|
| | | 特定液化石油ガス設備工事 事業届出受理年月日・番号 | | 年 月 日 第 号 |
| 設備 工事 業者 | 従事した液化石油ガス設備の氏名・免許番号 | 氏 名 | | 最終受講年月日 |
| | | 免状番号 | | 年 月 日 |
| | | 第 号 県交付 | | 年 月 日 |
| | | 第 号 県交付 | | 年 月 日 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| 当該設備工事を行った建築物の名称等 | (名称) (所在地) |
| 当該設備工事を行った建築物の所有者等 | (名称) (住所又は所在地) |
| 液化石油ガスを供給する販売事業者の名称等 | (名称) (所在地) |
| 設備工事の完了年月日 | 年 月 日 |
| 充てん事業者の名称 | (名称) |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| 貯蔵設置等 (該当箇所にレ印又は必要な項目を記入すること) | 貯蔵設備 (貯槽本体) | 貯蔵能力: kg 名称・型式: 内容積: m ³ 貯蔵能力: kg 基数: 基 設計圧力: MPa 特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の写しを添付 |
| | 保安距離 | <input type="checkbox"/> 保安距離必要 第1種保安物件:(名称:) (実寸: m) 法定距離16.97m以上 第2種保安物件:(名称:) (実寸: m) 法定距離11.31m以上 <input type="checkbox"/> 保安距離不要 (<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート製障壁等 又は <input type="checkbox"/> 埋設設置) |
| | 鉄筋コンクリート等 障壁 | <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート製障壁(厚さ12cm以上高さ1.8m以上) <input type="checkbox"/> コンクリートブロック製障壁(厚さ15cm以上高さ1.8m以上) <input type="checkbox"/> 鋼板製障壁(厚さ3.2mm以上の鋼板に縦横40cm以下の間隔で補強又は厚さ6mm以上の鋼板に縦横1.8m以下の間隔で補強した高さ1.8m以上の鋼板、扉の重ね代は50mm以上) |
| | ※保安距離が不足する場合 | |
| | 貯槽の支柱又はサドル等基礎への固定さく、へいの設置 | <input type="checkbox"/> アンカーボルト <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/> さく・へい(販売所内に設置されているものを除く。) |
| | 貯槽及びその支柱の断熱構造等 | <input type="checkbox"/> 不燃性の断熱材による被覆すること等による断熱性の構造 <input type="checkbox"/> 冷却装置 (<input type="checkbox"/> 噴霧装置(表面積1㎡当たり5L/min以上、30分以上放射、5m離れた場所から操作) <input type="checkbox"/> 消火栓(350L/min以上、表面積が40㎡につき1個以上、30分以上放射) |
| | 貯槽室の構造 | <input type="checkbox"/> 貯槽室が必要: 厚さ30cm以上で防水措置を施した貯槽室でかつ <input type="checkbox"/> 乾燥砂 又は <input type="checkbox"/> 水没 又は <input type="checkbox"/> 強制換気 <input type="checkbox"/> 貯槽室が不要: 貯槽を地盤面に固定し、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合 |
| | 貯槽頂部の位置 | <input type="checkbox"/> 30cm以上地盤面より下 (cm) |
| | 貯槽を隣接する場合の措置 | <input type="checkbox"/> 隣接あり (<input type="checkbox"/> 貯槽相互に1m以上の間隔を確保) <input type="checkbox"/> 隣接なし |
| | 火気制限 | <input type="checkbox"/> 容器の外面から火気を取り扱う施設に対して5m以上の距離を有している。 <input type="checkbox"/> 容器と火気を取り扱う施設との間に高さ2m以上の耐火性の壁類を設置して迂回水平距離で5mを確保 |
| | 表示 | <input type="checkbox"/> 表示事項: 朱書きで液化石油ガスの貯槽である旨表示 表示場所: <input type="checkbox"/> 貯槽本体 |
| | 腐食防止措置 | <input type="checkbox"/> 下地処理 <input type="checkbox"/> 塗装 |
| | 基礎 | <input type="checkbox"/> 不同沈下等により有害なひずみが生じない |
| 安全弁 | <input type="checkbox"/> 許容圧力を超えた場合にただちに許容圧力以下に戻す安全弁 | |

| | | |
|-------|-------------|--|
| 貯蔵設置等 | 安全弁の放出管 | <input type="checkbox"/> 放出管の開口部の高さは地盤面から5m又は貯槽の頂部から2mの高さのいずれか高い位置以上の高さ |
| | 液面計 | <input type="checkbox"/> ガラス管液面計の破損防止措置 <input type="checkbox"/> 貯槽とガラス管液面計とを接続する管には止め弁を設置 |
| | 貯槽元弁 | <input type="checkbox"/> 貯槽に取り付けられた受入管及び供給管には2以上のバルブを設け、当該2以上のバルブの1は当該貯槽の直近に設置 |
| | ガスの漏えい検知設備 | <input type="checkbox"/> 要：貯槽が販売所内に設置されているもの <input type="checkbox"/> 不要：上記以外のもの |
| | 静電気除去措置 | 接続方法： <input type="checkbox"/> ろう付け <input type="checkbox"/> 溶接 <input type="checkbox"/> 接続金具 <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/> 接地抵抗100Ω以下、接続線断面積5.5mm ² 以上 |
| | 消火設備 | <input type="checkbox"/> 性能：粉末消火器等(可搬性であってA-4及びB-10) <input type="checkbox"/> 必要個数：3個以上の粉末消火器等を貯槽のまわりに設置 |
| | バルブの誤操作防止措置 | <input type="checkbox"/> 開閉方向の表示 <input type="checkbox"/> 液化石油ガスの流れ方向の表示 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|--|--|---|------------|--|
| 気化装置 | 有・無 | KHK認定番号 | メーカー名 | 型式 | 容量 | 製造年月 |
| | | | | | | 年 月 |
| 緊急遮断弁 | 有・無 | メーカー名 | 型式 | 備考 | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> 特定地下街等:緊急遮断弁の設置が必要 <input type="checkbox"/> 特定地下街等以外の地下室等:供給を停止できるバルブの設置が必要 | | |
| 調整器 | 有・無 | メーカー名 | 型式 | 容量 | 製造年月 | 種類・機能 <input type="checkbox"/> 単段減圧式調整器 <input type="checkbox"/> 二段減圧式一体型調整器 <input type="checkbox"/> 二段減圧式分離型調整器 |
| | | | | kg/h | 年 月 | |
| メータ | 有・無 | メーカー名 | 型式 | 容量 | 検定期限 | 種類・機能 <input type="checkbox"/> マイコンSSB <input type="checkbox"/> マイコンⅡBCLH+耐震遮断機(マイコンに内蔵の場合あり) <input type="checkbox"/> その他() |
| | | | | | 年 月 | |
| | | | | m ³ /h | メータ個数 個 | |
| ガス漏れ警報器連動遮断装置 | 有・無 | メーカー名 | 型式 | 備考 ガスメータに供給・消費・特定供給設備告示第7条で定める機能がない場合、ガス漏れ警報器連動遮断装置及び対震遮断器が必要 | | |
| 集中監視システム | | <input type="checkbox"/> プロテクター内検知器と接続 <input type="checkbox"/> メータと接続 (<input type="checkbox"/> 端末発信 <input type="checkbox"/> 双方向) <input type="checkbox"/> 無 | | | | |
| 供給管 | 材料(例示基準28) | 高圧部に用いる管(材料の種類: <input type="checkbox"/> 圧力配管用炭素鋼鋼管(保護テープ・塗装・塗膜を施したもの) <input type="checkbox"/> 銅管(ピグテールに限る。) <input type="checkbox"/> 高圧ホース <input type="checkbox"/> 金属フレキシブルホース <input type="checkbox"/> 左記同等品 | | | | |
| | | 高圧部以外に用いる管(材料の種類: 露出部 <input type="checkbox"/> 白管 <input type="checkbox"/> 被覆白管 <input type="checkbox"/> 塗装白管 <input type="checkbox"/> 黒管 <input type="checkbox"/> ナイロン被覆鋼管 <input type="checkbox"/> ポリエチレン被覆鋼管 <input type="checkbox"/> 被覆黒管 <input type="checkbox"/> 塗装黒管 <input type="checkbox"/> 銅管 <input type="checkbox"/> 配管用フレキ管 <input type="checkbox"/> 継手金具付低圧ホース <input type="checkbox"/> 低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース <input type="checkbox"/> 金属フレキシブルホース <input type="checkbox"/> 左記同等品 | | | | |
| | | 埋設部 <input type="checkbox"/> プラスチック被覆鋼管 <input type="checkbox"/> ポリエチレン管(貫通部はさや管その他の防護措置が必要) <input type="checkbox"/> 被覆黒管 <input type="checkbox"/> 低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース(床下設置不可) <input type="checkbox"/> 配管用フレキ管(要さや管) <input type="checkbox"/> 左記同等品 | | | | |
| 壁、床等の内部 | | <input type="checkbox"/> 白管(空洞部のみ使用可) <input type="checkbox"/> 被覆白管 <input type="checkbox"/> 塗装白管(空洞部のみ使用可) <input type="checkbox"/> プラスチック被覆鋼管 <input type="checkbox"/> 被覆黒管(溶接接合が必要な場合に限る。) <input type="checkbox"/> 塗装黒管(空洞部で溶接接合が必要な場合に限る。) <input type="checkbox"/> 銅管(要さや管) <input type="checkbox"/> 低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース(空洞部のみ使用可) <input type="checkbox"/> 配管用フレキ管(要防護措置) <input type="checkbox"/> 左記同等品 | | | | |
| ドレン抜き | | <input type="checkbox"/> 自然気化 ドレン溜りの部分は、供給管の最大直径以上の直径であり、長さ20cm以上の管 <input type="checkbox"/> 気化装置 ドレン溜りの容量は5L以上(一般消費者等の戸数が40戸以下の場合3L以上) | | | | |
| 表示 | | 施工後のプレート表示が必要な特定液化石油ガス設備工事 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 2以上の消費設備に供給するための供給設備の設置又は変更工事 <input type="checkbox"/> 屋内配管4m以上となる消費設備の設置又は変更に係る工事 <input type="checkbox"/> 無 | | | |

| | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------|---|---|
| 気 密 試 験 | 試験実施 年月日 | 年 月 日 | 気密試験立会者 所属・氏名等 | 所属 氏名 | |
| | 区 分 | 規 定 | | 試験圧力・試験時間 | |
| | 高 圧 部 | 自 圧 (メーカー成績書有りの場合) 又は 耐 圧 試 験 2.60MPa以上(メーカー成績書無しの場合) | | <input type="checkbox"/> 自圧・検知液にて漏れ確認 <input type="checkbox"/> MPa 分 | <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否 |
| | 中 圧 部 | 0.15MPa以上 機械式自記圧力計使用の場合 <input type="checkbox"/> 10L以下・5分以上 <input type="checkbox"/> 10Lを超え50L以下・10分以上 <input type="checkbox"/> 50L超・24分以上 電気式ダイヤフラム式自記圧力計使用の場合 <input type="checkbox"/> 10L以下・2分以上 <input type="checkbox"/> 10Lを超え50L以下・5分以上 <input type="checkbox"/> 50L超・24分以上 | | MPa 分 (チャート紙添付) | <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否 |
| 低 圧 部 | 8.4KPa以上10KPa以下 機械式自記圧力計使用の場合 <input type="checkbox"/> 10L以下・5分以上 <input type="checkbox"/> 10Lを超え50L以下・10分以上 <input type="checkbox"/> 50L超・24分以上 電気式ダイヤフラム式自記圧力計使用の場合 <input type="checkbox"/> 10L以下・2分以上 <input type="checkbox"/> 10Lを超え50L以下・5分以上 <input type="checkbox"/> 50L超・24分以上 | | MPa 分 (チャート紙添付) | <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否 | |

| | | | | | |
|--|---|--|-------------------------|---|--|
| 消費設備 | 工事実施者 | <input type="checkbox"/> 供給設備工事実施者(<input type="checkbox"/> 貯槽 <input type="checkbox"/> 供給管) に同じ <input type="checkbox"/> 他事業者 名称: | | | |
| 規則第86 条に規定 する施設 又は建築 物の種類 | 1 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設 2 キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設 3 貸席及び料理飲食店 4 百貨店及びマーケット 5 旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅 6 病院、診療所及び助産所 7 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校 8 図書館、博物館及び美術館 9 公衆浴場 10 駅及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) 11 神社、寺院、教会その他これらに類する施設 12 床面積千平方メートル以上である事務所 | | | | |
| 燃 焼 器 具 ※ | <input type="checkbox"/> 風 呂 釜 (<input type="checkbox"/> 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 立消え安全装置付 <input type="checkbox"/> 排気筒) <input type="checkbox"/> GHP <input type="checkbox"/> 給 湯 器 (<input type="checkbox"/> 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 立消え安全装置付 <input type="checkbox"/> 排気筒) <input type="checkbox"/> 瞬間湯沸器 (<input type="checkbox"/> 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 立消え安全装置付 <input type="checkbox"/> 排気筒) <input type="checkbox"/> コ ン ロ (<input type="checkbox"/> 固定式 <input type="checkbox"/> 移動式 <input type="checkbox"/> 立消え安全装置付 <input type="checkbox"/> 排気フード) <input type="checkbox"/> そ の 他 () | | | | |
| 警 報 器 の 置 設 ※ | <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要 | 設置個数 個 | 遮断弁・メータ 等との連動 措 置 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | |
| 特 監 法 第 6 条 に 規定する 特定工事 の 表 示 ※ | <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要 | 特定ガス消費機器の種類 | | 表示すべき項目 | |
| | | <input type="checkbox"/> ガスパナー付ふろがま <input type="checkbox"/> ガスパナーを使用することができるふろがま <input type="checkbox"/> ガス瞬間湯沸器(12kwを超えるもの) <input type="checkbox"/> ガス湯沸器(7kwを超えるもの) <input type="checkbox"/> 上記の排気筒、排気扇 | | <input type="checkbox"/> 特定工事業者の氏名、名称、 連絡先 <input type="checkbox"/> 監督者の氏名、資格証番号 <input type="checkbox"/> 施工内容 <input type="checkbox"/> 施工年月日 | |

※届出者が工事を行っていない場合はわかる範囲で記入すること。

| |
|---|
| 供給能力計算書:貯蔵設備、調整器、メータ、及び気化装置の容量の算定根拠を記載すること。 |
| |
| |
| |
| |
| |

【参考】SI単位への換算 圧力:1kg/cm²=0.1MPa 水柱100mm=1KPa 消費量:1kg/h=14kw